



Zastępca Prezydenta Miasta Tychy

URZĄD MIASTA TYCHY

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy

tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44

www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

Tychy, dnia 28 lipca 2014 r.

D / 20 / 07 / 2014

Pan Zygmunt Marczuk
Przewodniczący Rady Miasta Tychy
poprzez Wydział Obsługi Rady
Miasta Tychy

Dotyczy: **interpelacji radnego Pana Jakuba Chelstowskiego, która została złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 lipca 2014 r.**

W odpowiedzi na złożoną interpelację **w sprawie uciążliwości działania klimatyzacji lokalu przy ul. Dębowej 12 w Tychach**, niniejszym wyjaśniam:

Celem wyeliminowania nieprawidłowości działania klimatyzatorów Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wystąpił do Regionalnego Administratora Nieruchomości sieci „Stokrotka”, który dokonał przeglądu instalacji. Wymienione zostały części eksploatacyjne tj. podstawy pod jednostkami zewnętrznymi amortyzatorów. Z czynności serwisowych został sporządzony protokół stwierdzający prawidłowe działanie urządzeń.

W związku z kolejnymi interwencjami mieszkańców w sprawie, MZBM zwrócił się o ponowne przeprowadzenie czynności serwisowych. W wyniku przeglądu dokonanego w miesiącu lipcu br. odnotowano prawidłowe mocowania urządzeń do konsoli oraz nie stwierdzono głośnej pracy klimatyzatorów podczas rozruchu, działania i ich zatrzymania.

Z poważaniem

mgr Igor Śmietański

Do wiadomości:

1. Radny Pan Jakub Chelstowski poprzez Wydział Obsługi Miasta Tychy
2. Pani Aneta Moczowska Sekretarz Miasta Tychy

Kopia:

1. MZBM