



Zastępca Prezydenta Miasta Tychy

URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

Tychy, dnia 17 lutego 2015 r.

DUR.0003.15+16.2015


URZĄD MIASTA TYCHY	
Wydział Obsługi Rady Miasta	
Wpł.	2015 -02- 20
L.dz.	Podpis.....
Znak sprawy

Przewodniczący Rady Miasta
Pan Maciej Gramatyka
przez Wydział Obsługi Rady Miasta
w miejscu

Dotyczy: interpelacji z dnia 05.02.2015 r. skierowanej przez radnego Marcina Rogalę w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Stare Tychy

W odpowiedzi na interpelację radnego Marcina Rogali z dnia 05.12.2015 r. w sprawie jw., w załączeniu przekazuję stanowisko Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (administratora sieci kanalizacji sanitarnej) dotyczące przedmiotowej kwestii.

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA TYCHY
CS. INFRASTRUKTURY
mgr inż. Miłosz Stec

Kopia:


1. Radny Marcin Rogala, poprzez Wydział Obsługi Rady Miasta w/m
2. Sekretarz Miasta, w/m
3. IKO - a/a

Nr sprawy: KU/PS/239 /02/2015

Tychy, 17.02.2015r.

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy



dotyczy: **interpelacji Radnego**

W nawiązaniu do pisma nr DUR.0003.15+16.2015 zarejestrowanego w dn. 13.02.2015r. z przekazaniem interpelacji Radnego Marcina Rogali odnośnie zgłaszanego przez mieszkańców fetoru w rejonie Rynku na Starych Tychach informujemy, iż w toku przeprowadzonych przez naszych pracowników czynności sprawdzających zlokalizowano wpust kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sienkiewicza/Kościuszki włączony do kanalizacji sanitarnej oraz dwie studnie kanalizacji sanitarnej z włączami wentylowanymi z których wydobywał się nieprzyjemny zapach.

Mając na uwadze powyższe ustalenia pragniemy poinformować, iż w bieżącym tygodniu zostaną przeprowadzone prace polegające na wymianie włączów z wentylowanych na niewentylowane oraz zostanie skierowane pismo do administratora powyższego wpustu drogowego z wnioskiem o jego właściwe przełączenie. Ponadto będą kontynuowane czynności sprawdzające w przedmiotowym rejonie w celu zlokalizowania ewentualnych dalszych nieprawidłowości.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *[Signature]* Cielaciński

Do wiadomości:

- Wydział Obsługi Rady Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy