



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**
ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

☎ sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl

Tychy, dnia 11.05.2018r.

17/NS/HK.0615-2/I/2018

MC
15.05.2018
p. e. Dmek
15.05.2018
URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wpł. 2018 -05- 14
41809
L.dz. 41809
Znak sprawy 17/NS-HK.0615-2/I/2018

URZĄD MIASTA TYCHY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 2018 -05- 14
L.dz. Podpis 41809/18
Znak Sprawy

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za I kwartał 2018r.

Załącznik:
17 orzeczeń

Otrzymują:
1. Adresat
2. NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
lek. med. Grzegorz Gołdynia



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-1/03/18

Tychy, 20.03.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 2895/ZL/18
Nr próbki: 2243/01/S/18
Data pobrania próbki: 13.03.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy, ul. Browarowa
Szkoła

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/04/2018

Tychy, 03.04.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 3169/ZL/18
Nr próbki: 2503/01/S/18
Data pobrania próbki: 20.03.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Budowlanych
przedszkole
PPIS

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Spółowiska

Anna Makuch
mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/04/2018

Tychy, 03.04.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY


- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 3168/ZL/18
Nr próbki: 2502/01/S/18
Data pobrania próbki: 20.03.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Konecznego
Szkoła

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/04/2018

Tychy, 03.04.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 3166/ZL/18
Nr próbki: 2241/01/S/18
Data pobrania próbki: 20.03.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Sadowa 4
RPWiK

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 0223/ZL/18
Nr próbki: 00387/Ś/18
Data pobrania próbki: 09.01.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy al. Niepodległości
Urząd Miasta

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Asystent Sekcji Higieny
Komunalej i Środowiska
mgr Magdalena Kołtyka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 0224/ZL/18
Nr próbki: 00388/Ś/18
Data pobrania próbki: 09.01.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Rolna
ZOZ

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Pamioty w imię Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Asystent Sekcji Higieny
Komunalnej i Studowej
mgr Magdalena Siołyka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 0418/ZL/18
Nr próbki: 00994/Ś/18
Data pobrania próbki: 16.01.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Wspólna
ZOZ

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z op. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Asystent Sekcji Higieny
Komunalnej i Środowiska
mgr Magdalena Sobylka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 0419/ZL/18
Nr próbki: 00995/Ś/18
Data pobrania próbki: 16.01.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Towarowa
ZOZ

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Asystent Sekcji Higieny
Komunalnej i Sanitacyjnej
mgr Magdalena Sołtyka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/01/2018

Tychy, 01.02.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 0420/ZL/18
Nr próbki: 00996/Ś/18
Data pobrania próbki: 16.01.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Wejchertów
Szkoła

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Asystent Sekcji Higieny
Komunalnej i Sanitacji
mgr Magdalena Salińska



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 1284/ZL/18
Nr próbki: 02187/Ś/18
Data pobrania próbki: 06.02.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – SUW Leśna /do sieci/

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Pełnomocnika Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Tychy
Higieny i Bezpieczeństwa Żywności
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Szlachetka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 1285/ZL/18
Nr próbki: 02188/Ś/18
Data pobrania próbki: 06.02.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – Komora Myśliwska

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Województwa Śląskiego
Biuro Regionalne w Grodzisku



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 1286/ZL/18
Nr próbki: 02189/Ś/18
Data pobrania próbki: 06.02.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – Komora Mysłowicka

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Miasta i Gminy Tychy
Biuletyn Informacyjny i Głoszenie



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 1287/ZL/18
Nr próbki: 02190/Ś/18
Data pobrania próbki: 06.02.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – Komora Katowicka

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Pobiera i k. Celceji
Biegły Regionalny i Sanitariusz

[Podpis]
Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 1288/ZL/18
Nr próbki: 02191/Ś/18
Data pobrania próbki: 06.02.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – Komora Budowlanych

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Kierownika Zakładu
Higieny Komunalnej i Środowiska

[Podpis]
M. Anna Hlebková



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4567-2/02/2018

Tychy, 12.03.2018r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 1289/ZL/18
Nr próbki: 02192/Ś/18
Data pobrania próbki: 06.02.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy – Komora os. W

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia do ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Miejsca i Gminy
Higieny Kosmetycznej i Sanitarna



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK4567-5/01/2018

Tychy, dnia 21.02.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 729/01/18/Gce
Nr próbki: 729/01/18/ZBVIIIIB/Gce
Data pobrania próbki: 29.01.2018 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: Przepompownia Paprocany II - ZBVIIIIB

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Dr. hab. inż. Andrzej Białobłoty



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-1/02/2018

Tychy, dnia 02.03.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 336/02/18/Gce
Nr próbki: 336/02/18/ZBVIII A/Gce
Data pobrania próbki: 14.02.2018 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: Przepompownia Paprocany I - ZBVIII A
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekt. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4567-1/03/2018

Tychy, dnia 06.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 737/03/18/Gce
Nr próbki: 737/03/18/ZBVIIIIB/Gce
Data pobrania próbki: 27.03.2018 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: Przepompownia Paprocany II - ZBVIIIIB

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Kosmetycznej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/03/2018

Tychy, 30.03.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY


– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 3338/ZL/18
Nr próbki: 2244/01/S/18
Data pobrania próbki: 13.03.2018 r.
Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Przemysłowa
Sklep
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4567-2/04/2018

Tychy, 23.04.2018 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 4263/ZL/18

Nr próbki: 3455/01/S/18

Data pobrania próbki: 13.03.2018 r.

Administrator: Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

Miejsce pobrania próbki: Tychy ul. Przemysłowa
Sklep

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez
ludzi**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch