



URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wpl. 2020-09-23  
L.dz. 74770  
Znak sprawy: R

*P. A. Z. Puceł*  
22.09.2020

Tychy, 16.09.2020

L.dz. OŚ/ 1576 /09/2020

URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wpl. 2020-09-28  
L.dz. Podpis: *[Signature]*  
Znak sprawy

URZĄD MIASTA TYCHY  
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
KANCELANIA OGÓLNA

Wpl. 2020-09-21  
L.dz. 74780  
Znak sprawy: 74780/2020

**URZĄD MIASTA TYCHY**  
**Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa**  
**Al. Niepodległości 49**  
**43-100 Tychy**

sprawa: RKO.604.11.2020.AZP

Odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 10.09.2020 dotyczące wzrostu intensywności zapachowych w okolicach dzielnicy: Urbanowice informujemy, że Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „MASTER – Odpady i Energia” sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o wypracowane, nowoczesne technologie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które do tej pory nie budziły zastrzeżeń prawno - organizacyjnych (czego dowodem są kontrole WIOS i wizytacje przedstawicieli Gmin – Udziałowców).

Z uwagi na prowadzenie zintensyfikowanych procesów technologicznych przeróbki biologicznej odpadów biodegradowalnych, które w skomasowanej ilości zostały ostatnio dostarczone do przetwarzania oraz warunków atmosferycznych panujących, w okresie letnim mogły się pojawić sporadycznie intensywne zapachy pochodzenia roślinnego, których promień rozprzestrzeniania się i zasięg jest z zasady znikomy. Należy podkreślić, że emisji do powietrza odorowych substancji szkodliwych lub drażniących (amoniak, dwutlenek siarki itp.) - nie stwierdzono.

We wskazanym okresie niekorzystne warunki atmosferyczne potęgowały dodatkowo odczuwalny zapach zagniwania materiału biodegradowalnego (czego sami doświadczyliśmy). Wskazujemy, że pojawiające się cyklicznie (o różnych porach) odory są pochodzenia zwierzęcego lub fekalnego. Odpady tego typu nie są przetwarzane przez spółkę „MASTER- Odpady i Energia” sp. z o.o.

Dodatkowo informujemy, że spółka „MASTER- Odpady i Energia” sp. z o.o. przeprowadziła w roku 2019 pełną modernizację systemu wylapywania zapachów pochodzących z procesów technologicznych w celu poprawy jej skuteczności dołoży oraz w przyszłości dołoży wszelkich starań, aby procesy technologiczne biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych prowadzone były przy minimalizacji uciążliwości zapachowej.

Z poważaniem:

**MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.**

Prezes Zarządu

**MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.**

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof Setlak

*[Signature]*  
mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.  
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy  
tel. +48 32 70 70 103  
fax +48 32 70 70 104

Konto bankowe:  
BOŚ S.A. O/Katowice  
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

Wpis do rejestru handlowego:  
Sąd Rejonowy w Katowicach,  
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy  
KRS 0000078561

biuro@master.tychy.pl  
Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 3:11:41  
www.master.tychy.pl

NIP: 646-23-47-267  
REGON: 273854704

Kapitał zakładowy 8 840 000,00 zł






REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.

Tychy, 17.09.2020r.



UM TYCHY  
WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY  
ŚROSIOWISKA I ROLNICTWA  
al. Niepodległości 49  
43-100 Tychy



**dotyczy: pisma z dnia 10 września 2020 w sprawie uciążliwości zapachowych z oczyszczalni Tychy-Urbanowice**

W odpowiedzi na Państwa pismo pragniemy poinformować, że temat uciążliwości zapachowych zawsze był dla nas ważny i przy każdej inwestycji, która miała na celu rozbudowę oczyszczalni, był uwzględniany.

Od 2016r. wprowadziliśmy szereg dodatkowych rozwiązań technologicznych, które mają za zadanie zminimalizowanie uciążliwości zapachowej, powstającej przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych. Newralgiczne punkty procesu, takie jak komora rozprężna ścieków, zbiorniki przeznaczone na przyjmowanie odpadów czy też zbiorniki na ścieki dowożone zostały przykryte, a zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest na biofiltrach wypełnionych korą drzewną.

Mimo wszystko mamy równocześnie świadomość, iż zastosowane rozwiązania techniczne mogą być na chwilę obecną w pewnych sytuacjach niewystarczające. Dlatego w trosce o dobro i zapewnienie większego komfortu mieszkańcom, przewidujemy zabudowę nowej instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza przy zbiorniku ZOT, do którego przyjmowane są odpady przeznaczone do przetwarzania. Inwestycja ta jest teraz w fazie przygotowania dokumentacji projektowej.

Dla weryfikacji działań planujemy również zabudowę w miejscu rozładunku odpadów zabudowę stacji pomiarowej jakości powietrza, w celu kontroli emisji odorów z instalacji.

Informujemy jednocześnie, iż rozładunek odpadów do zbiorników odpadów płynnych odbywa się bezpośrednio z samochodu cysterny poprzez pompę do zbiornika magazynowego, więc nie stwarza uciążliwości zapachowych. Miejsca magazynowania odpadów wyposażone są w systemy ujmowania zanieczyszczonego powietrza, a jego oczyszczanie przebiega na biofiltrze znajdującym się obok Nowej Stacji Odwadniania.

Chcemy jednak stanowczo zaznaczyć, iż chwili obecnej na oczyszczalni Tychy- Urbanowice nie są prowadzone żadne prace modernizacyjne ani żadne inne prace, które ingerowałyby w proces technologiczny. Procesy technologiczne, zarówno oczyszczania ścieków, jak i przeróbki osadów, przebiegają prawidłowo. Nie notujemy również żadnych zakłóceń w prowadzeniu instalacji, sposób eksploatacji tej instalacji pozostaje niezmienny od wielu lat. Również rodzaje odpadów, dostarczanych od wielu lat do oczyszczalni Tychy- Urbanowice, nie uległy zmianie.

Dlatego we wskazanym przez Państwa okresie 2-7 września 2020r. oczyszczalnia pracowała bez zakłóceń, nie odnotowaliśmy w tym okresie zwiększonej emisji.

Oświadczamy ponadto, iż nie prowadzimy przyjmowania odpadów do oczyszczalni w godzinach nocnych, w związku z podnoszonym ze strony mieszkańców zarzutem zwiększonej emisji odorów z oczyszczalni w nocy. Według naszej oceny nie ma żadnych powodów, aby łączyć uciążliwość

RCGW S.A., al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, Polska

tel. +48 32 325 72 35 • fax +48 32 325 72 85 • e-mail: rcgw@rcgw.pl • http://www.rcgw.pl/

NIP: 646-21-00-779 • REGON: 273340260

Kapitał Zakładowy 229 407 000 zł w całości wpłacony

zapachową w ciągu nocy z naszą oczyszczalnią. Godziny, w których przyjmowano odpady do oczyszczalni w Tychach- Urbanowicach, są rejestrowane i każdorazowo na żądanie UM Tychy udostępniane.

Jednocześnie, jak wszyscy wiemy, na uciążliwość zapachową w okolicy mają wpływ siła i kierunek wiatru. Lokalizacja naszej oczyszczalni sprawia, że przy wiatrach z kierunków południowo wschodnich w kierunku dzielnicy Urbanowice unoszą się substancje złowne będące mieszaniną tych substancji z sąsiednich zakładów przemysłowych. Wskazywanie naszej oczyszczalni jako jedyne emitenta odorów w okolicy nie do końca odpowiada rzeczywistości.

Dodatkowo, w pkt. 6 notatki sporządzonej Urząd Miasta po wizji lokalnej na oczyszczalni wskazano, iż w nocy z 2/3 września 2020r. wiatr wiał z kierunków zmiennych, więc wskazywanie oczyszczalni jako przyczyny uciążliwości zapachowej w Urbanowicach w nocy z 2/3 września 202r. jest nieuzasadnione.

Pozostajemy do dyspozycji, jeśli powyższe wyjaśnienia okazały się niewystarczające.

Z poważaniem

PREZESZARZĄDU  
mgr inż. Andrzej Cielecki