



GMINA MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507
WYDZIAŁ KOMUNALNY,
OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Obsługi Rady Miasta

Wpł. 2021 -07- 27

L.dz. 124 Podpis: [Signature]

Znak sprawy

Tychy, 26 lipca 2021 r.

**Odpowiedź na interpelację radnej
Barbary Koniecznej**

Sprawa: Wnioski i interpelacje radnych
Sygn. sprawy DUR.0003.43.2021

**Szanowna Pani
Barbara Konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 20.07.2021 r. informuję, że wykonany w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie przy Al. Jana Pawła II w Tychach, przebudowa kanału deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego na parcelach nr 4606/46, 1780/59, 1779/59, 4517/64, 4075/64, 1865/65, 3381/72, 4255/65, 3433/85” układ retencyjny miał na celu odciążenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w alei Jana Pawła II oraz ulicy Moniuszki, co zostało w pełni zrealizowane.

Inwestycja ta miała również na celu stworzenie możliwości dla prawidłowego odwodnienia terenu zlokalizowanego w rejonie budynku nr 1-3 przy ulicy Moniuszki oraz kompleksu garażowego. Niemniej jednak prace z tym związane leżą wyłącznie w gestii właściciela / użytkownika wieczystego przedmiotowych nieruchomości. Na chwilę obecną brak jest informacji na temat kroków podjętych przez Tyską Spółdzielnię Mieszkaniową „OSKARD” i użytkowników wieczystych kompleksu garażowego w celu poprawy funkcjonowania odwodnienia na terenie nieruchomości stanowiących ich własność.

Ponadto informuję, że całość sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowana w rejonie ulicy Moniuszki, alei Jana Pawła II oraz alei Bielskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Tychy, podlega okresowej (rocznej oraz pięcioletniej) kontroli stanu technicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane^{*1)}. Kontrole te przeprowadzane są przez osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie określonym w przepisach prawa^{*2)}. Dla ww. sieci, zgodnie z protokołami z przeglądów z dnia 28.08.2020 r. oraz 16.10.2020 r., nie stwierdzono nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Chwilowe problemy z funkcjonowaniem sieci w dniu 16.07.br. spowodowane były czynnikami niezależnymi tj. deszczami nawalnymi.

Łączę wyrazy szacunku
W z. Naczelnika Wydziału

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Miejskiej

Podstawa prawna:

*1) art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j. z późn. zm.)

*2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831)

Otrzymują:

1. adresat
2. Sekretarz Miasta Tychy
3. RKO a/a