



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH**
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

20.10.2021

MSZ

Katowice, dn. 15 października 2021 r.

Prz! MSZ + K2
20 PAZ. 2021
Elu

WZ.0761.13.2021.JG

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Administracyjny
Kancelaria Ogólna
Wpł. 2021-10-19
L.dz. 17407
Znak sprawy AD.MIASTO.TYCHY
Sekreariat Zastępców Prezydenta
Wpł. 2021-10-19
L.dz. Podpis

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki
S. 2021-10-19
L.dz. 10605
Podpis *Orkalisz*

CWSO
13.10.2021
[Signature]

Urząd Miasta Tychy
ul. Niepodległości 49
43-100 Tychy

OPINIA

W związku z pisemnym wystąpieniem Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki przestrzennej mgr. Igora Śmietańskiego z dnia 11 października 2021r. o wydanie opinii w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami) dotyczącymi lokalizacji inwestycji od obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

opiniuję negatywnie

inwestycję mieszkaniową pt.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” przy ul. Kopernika w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb Tychy z uwagi na brak zawarcia w dokumentacji informacji dotyczących parametrów drogi pożarowej, a także braku informacji dotyczących zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

W udostępnionej dokumentacji, nie wskazano nominalnej wydajności wskazanych hydrantów zewnętrznych stanowiących zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru lub innych alternatywnych źródeł o których mowa w §10 ust. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030). Nie określono również czy wskazana droga pożarowa spełnia wymagania parametrów technicznych dla dróg pożarowych, określone w ww. rozporządzeniu.

Ponadto informuję, że do zadań własnych gminy należą sprawy związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, oraz ochroną przeciwpożarową (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1372)), a ochrona przeciwpożarowa rozumiana jest jako realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia i zdrowia m.in. za pomocą zapewnienia sił i środków do zwalczania pożaru (art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 869)).

Otrzymują:

- 1. Adresat,
- 2. A/a.WZ.

ZASTĘPCA
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Mirosław Synowiec

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 000
-3-

OPLATA POBRANA
TAXE PERÇUE - POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A.
ID 359994/S

P

R

(00)259007731509877118



2020

Poczta Polska
Opłata pobrana _____ zł _____ gr

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Administracyjny
Kancelaria Ogólna
Wpl. 2021 -10- 19
L.dz.Podpis.....
Znak sprawy



POTWIERDZENIE
ODEBIORU

Opinia WZ.0761.13.2021.JG
75737 15.10.2021 03 POLECONA ZPO

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy PL