



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH**

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478515000, fax. 328327015

Katowice, dn. 19 września 2023 r.

WPZ.0761.21.2023.MW

**Pan Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43 – 100 Tychy**

OPINIA

W związku z ponownym powiadomieniem Pana Andrzeja Dziuby Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 września 2023 r. o możliwości wydania opinii w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) dotyczącymi lokalizacji inwestycji od obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

opiniuję negatywnie

inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku wielorodzinnego, dwusegmentowego z parkingiem podziemnym, towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Barona w Tychach na działkach ewidencyjnych nr 4366/33, 4367/33, 5201/16, obręb Tychy, z uwagi na zaproponowany układ drogowy dla przedmiotowej inwestycji, który przebiega na odcinku 47m w odległości od 34m do 39m od nadziemnej elewacji budynku. Przeprowadzenie drogi pożarowej w sposób powyżej opisany spowoduje, że strefa pożarowa części mieszkalnej budynku pozostanie poza zasięgiem pracy podnośników hydraulicznych czy też drabin mechanicznych jakimi dysponują jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, a ich wykorzystanie podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych będzie nieskuteczne.

Z poważaniem

podpisał elektronicznie:

**ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ - /

bryg. mgr inż. Arkadiusz KRZEMIŃSKI

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a./WPZ.