



URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Obsługi Rady Miasta

Wpł. 2014 -07- 29

L.dz. 264 Podpis [Signature]

Znak sprawy DUR.0003.83.2014

WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEN
I NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO

Tychy, 29 lipca 2014 r

Szanowny Pan
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Zygmunt Marczuk

PPN.0003.5.2014.....

W załączeniu przedkładam odpowiedź na interpelację znak DUR.0003.83.2014, złożoną dnia 10.07.2014 r przez Radnego Rady Miasta Tychy, Pana Jakuba Chelstowskiego.

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Przekształceń i Nadzoru
Właścicielskiego
mgr Katarzyna Rogóż-Urbaneł

Otrzymuje:

- adresat,
- Sekretarz Miasta – do wiadomości,
- a/a.



URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

**WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ
I NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

Tychy, dnia 29 lipca 2014 r.

Szanowny Pan
Radny Rady Miasta Tychy
Jakub Chełstowski

PPN.0003.5.2014

W odpowiedzi na interpelację znak DUR.0003.83.2014 z dnia 10.07.2014 r, Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tychy w załączeniu przekazuje pismo PKM Sp. z o.o. w Tychach zawierające odpowiedź na postawione pytania.

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Przekształceń i Nadzoru
Właścicielskiego
mgr Katarzyna Rogóż-Urbaneł

Otrzymują:

- adresat,
- Przewodniczący Rady Miasta Tychy,
- Sekretarz Miasta – do wiadomości,
- a/a.



**Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o.**

43-100 Tychy, ul. Towarowa 1, tel./fax 32 217 10 41 - 45
e-mail: sekretariat@pkmtychy.pl www.pkmtychy.pl
KRS: 0000076836 NIP: PL 6460009023 REGON: 272797364
Kapitał zakładowy: 25 908 000 zł
Certyfikat ZSZ NR JBS - 161/2/2012 ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Tychy, dnia 23.07.2014 r.

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego

Wpł. 24 LIP. 2014

L.dz. 62721 Podpis
Znak sprawy PPA.0003.5.2014

**Pani
Katarzyna Rogóż-Urbaneł
Naczelnik
Wydziału Przekształceń
i Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Tychy
al. Niepodległości**

PKM/ 4101 /14

dotyczy: pisma PPN.0003.5.2014

Zarząd PKM Sp. z o.o. informuje, że przystanki SKR wyposażone są w 14 szt. hydraulicznych platform dźwigowych typu PI-2 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Platformy dźwigowe spełniają wymagania określone w Dyrektywie 32006/42/WE i zostały dopuszczone do użytkowania przez Transportowy Dozór Techniczny.

Zgodnie z przepisami platformy muszą posiadać, między innymi,:

- strefy bezpieczeństwa wyposażone w fotokomórkę, których przekroczenie powoduje zatrzymanie platformy;
- łączność bezprzewodową ze służbami ratowniczymi;
- przycisk jazdy w górę lub w dół, który należy trzymać wciśnięty przez cały czas przejazdu;
- przycisk stop, który powoduje zatrzymanie platformy w razie niebezpieczeństwa;
- ograniczoną prędkość jazdy 0,15m/s,

Producentem platform dźwigowych typu PI-2 jest PUHP Pilawa z Kołobrzegu.

W dotychczasowym okresie eksploatacji platform zgłoszonych było 14 awarii, które zostały usunięte w ramach gwarancji. PKM Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z autoryzowaną firmą na serwisowanie platform dźwigowych. Oprócz ww. awarii firma serwisowa odnotowała 10 zgłoszeń dotyczących zablokowania platformy z jej pasażerami. W 50 % przypadków alarm okazał się fałszywy. Należy podkreślić, iż w żadnym z odnotowanych zdarzeń nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne.

Obecnie na przystanku SKR Tychy Zachodnie niesprawna jest jedna platforma dźwigowa, która oczekuje na naprawę gwarancyjną. Dostępność tego przystanku dla osób niepełnosprawnych jest zapewniona, gdyż osoby te mają do dyspozycji dodatkowe 2 pochylnie i 3 sprawne platformy dźwigowe.

Platformy dźwigowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Korzystają jednak z nich osoby nieuprawnione, które niejednokrotnie traktują platformy dźwigowe jak windy, nie przestrzegając ich instrukcji obsługi. Tego rodzaju użytkowanie powoduje awarie platform.

Jednocześnie informujemy, że Miasto Tychy nie ponosi żadnych kosztów związanych z usuwaniem awarii lub usterek technicznych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Kowal

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE