

DUR.0003.....¹⁰³ 2013

Radny/Radna Paweł Poreba
 Dawid Pencypel

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam interpelację w sprawie:

Proszę o podanie terminu wymiany sieci wodociągowej, które obecnie wykonano jest z technologii azbestocementowej przy ul. Mikotowskiej i na terenie osiedla Wilkowyje powstałej w latach 60-tych.

Sesja w dniu: 24.09.2015

[Signature]

(podpis)

[Signature]

Tychy, dn. 25.05.2011 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach S.A.
ul. Sadowa 4
43-100 Tychy

Dotyczy: modernizacji sieci wodociągowej w obrębie dzielnicy Wilkowyje.

Szanowni Państwo,

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej terminu modernizacji sieci wodociągowej położonej przy ul. Mikołowskiej w obrębie dzielnicy Wilkowyje. Nadmieniam, iż sieć wodociągowa prowadzona była w latach 60-tych ubiegłego wieku w rurach azbestowo-cementowych, który to azbest nasączany smarami był materiałem uszczelniającym instalacje wodociągowe. Azbest jak wiemy jest bardzo silnie rakotwórczą substancją. Do łączenia rur używano również ołowianych łączów, które do dnia dzisiejszego nie zostały wymienione a ołów jest silnie trującą substancją nawet w bardzo małym stężeniu.

Pragnę nadmienić, że kilka lat do tyłu opracowywana była koncepcja modernizacji / wymiany przedmiotowych urządzeń służących do transportu wody pitnej.

Ponadto chciałabym zauważyć, że pojawiające się awarie a co za tym idzie, i jakość wody w tym rdzawy jej kolor wpływają negatywnie na zamontowane w domu urządzenia i na nie zdaje się zainstalowany filtr mechaniczny, który niestety nie zatrzymuje między innymi trujących związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie.


W chwili obecnej przystępuję do realizacji projektu aranżacji ogrodu i nie wyobrażam sobie, że po jego ukończeniu Państwo wejdziecie na teren posesji w celu modernizacji sieci wodociągowej.

Proszę, zatem o udzielenie mi informacji na nurtujące mnie pytania, wątpliwości. Proszę jednocześnie o zaproponowanie możliwego innego rozwiązania, które zadowoli obie strony.

Z poważaniem



k/o
a/a



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ŚWIADCZY USŁUGI
W ZAKRESIE:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- powykonawczych pomiarów geodezyjnych
- montażu węzłów wodomierzowych
- zabudowy i plombowania wodomierzy
- prześwietlania rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej
- wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- budowy i remontu studzienek kanalizacyjnych
- wywozu nieczystości z osadników
- analizy laboratoryjnej wody i ścieków

TS/MH/T/fx560/fx2268/2011 | 12321

Tychy, dn. 01-06-2011r.

Szanowna Pani

[REDACTED]
[REDACTED]
43-100 Tychy

dotyczy: wymiany sieci wodociągowej w rejonie ul. Mikołowskiej [REDACTED] w Tychach.

W odpowiedzi na Pani pismo, RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, że po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy, stwierdza się, że wodociąg przebiegający przez Pani działkę jest w dobrym stanie technicznym i na dzień dzisiejszy nie wymaga szybkiej przebudowy.

Jednak z uwagi na wprowadzone przepisy, Przedsiębiorstwo jest zobligowane do wymiany sieci azbestocementowych, co jest obecnie sukcesywnie przez nas realizowane.

Nadmieniamy, że przebudowa sieci wodociągowej wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień. Ponadto informujemy, że rozbudowa i przebudowa sieci na terenie Gminy, możliwa jest po ujęciu jej w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Tychy, na lata 2012 – 2014.

Z uwagi na obecny przebieg wodociągu przez działki prywatne i ograniczenie dostępu do niego dla służb RPWiK Tychy S.A. oraz materiał z jakiego jest wykonany, kwestia jego przebudowy zostanie uwzględniona w propozycjach do ww. planu.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygół

Kopia :
TF, TA, TS a/a



43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpw.tychy.pl, sekretariat@rpw.tychy.pl

Kapitał zakładowy - 70 000 000 zł, Kapitał wpłacony - 70 000 000 zł