PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl **http**://pssetychy.pis.gov.pl

Tychy, dnia 16.01.2017r.

17/NS/HK.0615-1/17/17

Pan Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy
43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

ROCZANA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA TYCHY W 2016r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.); § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, na terenie miasta Tychy stwierdza, że w zakresie badanych parametrów w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. woda była **przydatna do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Mieszkańcy Miasta Tychy zaopatrywani są w 80% w wodę z ujęcia powierzchniowego zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu oraz w 20% w wodę z ujęcia powierzchniowego w Goczałkowicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach. Zakłady Uzdatniania Wody należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Woda z Zakładu Uzdatniana Wody w Czańcu, leżącego poza terenem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownie wody w Tychach – Urbanowicach.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r.,

poz. 139 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy. W mieście Tychy dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4.

Zgodnie z obowiązującym w rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Tychach współtworzył wraz z RPWiK w Tychach „Monitoring jakości sanitarnej wody". Przedstawiciele PPIS w Tychach, jak również przedstawiciele RPWiK Tychy regularnie pobierali próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania próbek wody przeznaczonej do spożycia, pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Tychach wykonywano w akredytowanych laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku - Białej oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez przedstawicieli RPWiK Tychy w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, wykonywano w laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Poziemnego w Lędzinach posiadającego akredytację oraz zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną system jakości badań wody.

Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali ogółem 40 próbek wody do badań fizykochemicznych i 42 próbek wody do badań mikrobiologicznych, natomiast RPWiK S.A w Tychach pobrało 67 próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach monitoringu kontrolnego i 6 próbek wody w ramach rozszerzonych badań monitoringu przeglądowego. Analiza jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej ww. próbek wody nie budziła zastrzeżeń – w pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

W roku ubiegłym zgłoszono jedną interwencje na jakość wody, dotyczącą zmiany barwy, zapachu i mętności oraz swędzenia skóry. Pobrane próbki wody nie potwierdziły zasadności interwencji.

Jakiekolwiek pojedyncze przekroczenia parametrów fizykochemicznych w sieci wodociągowej związane były z wtórnym zanieczyszczeniem wody, pojawiającym się w związku z awariami na sieci wodociągowej oraz malejącym zużyciem wody, co wiąże się ze zwolnieniem przepływu i zastojach wody w sieci. Częstą przyczyną pogarszania się parametrów wody wodociągowej u odbiorców jest również zły stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach.

W 2016r. nie prowadzono postępowań administracyjnych. RPWiK S.A. w Tychach nie zgłosiło PPIS w Tychach działań naprawczych prowadzonych na terenie Miasta Tychy oraz wniosków z prośbą zgody na odstępstwa.

W związku z powyższym stwierdzam iż w 2016 roku woda na terenie miasta Tychy była przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Tychy
   43-100 Tychy, ul. Niepodległości 49
2. RPWiK S.A.
   43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
3. NS/HK aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Goldynia