




GMINA MIASTA TYCHY

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507



Tychy, 27 lipiec 2018r.

DUR.003.57.2018

Pan Maciej Gramatyka

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

Dotyczy: interpelacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 lipca 2018r. przez Radną Edytę Danielczyk w sprawie hałasu emitowanego z zakładu Lear Corporation Poland II sp. z o.o. ul. Serdeczna 40 w Tychach.

W dniu 27 lipca 2018r. pracownicy Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadzili oględziny na terenie zakładu Lear Corporation Poland II sp. z o.o. w Tychach przy ul. Serdecznej 40, w celu rozpoznania źródeł odczuwalnego przez mieszkańców uciążliwego hałasu oraz ustalenia sposobu rozwiązania problemu.

W trakcie spotkania ustalono, że źródłem uciążliwego hałasu jest instalacja odpylania hali, w której prowadzony jest proces spawania elementów foteli samochodowych. Zużycie elementów układu odpylania powietrza znad stanowisk roboczych, powoduje nadmierny hałas szczególnie odczuwalny w okresie nocnym.

Zgodnie z uzyskaną informacją, Przedsiębiorca podjął próbę naprawy zużytych elementów instalacji. Urządzenia do wymiany zostały zamówione i zostaną dostarczone do zakładu do 10 sierpnia br. natomiast termin usunięcia usterki został oszacowany na dzień 17 sierpnia br.

Po wymianie zużytych części instalacji, Przedsiębiorca wykona pomiary kontrolne emisji hałasu przy ul. Serdecznej na granicy działki Lear Corporation Poland sp. z o.o. oraz we wskazanych przez Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Stolarskiej i Nowowiejskiej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Warzecha
mgr Anna Warzecha
NACZELNIK
Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do wiadomości:

1. Pani Edyta Danielczyk Radna Miasta Tychy
2. Sekretarz Miasta Tychy
3. IKO a/a.