http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=444371

GMINA MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PZP.271.5.2019.AW

Tychy, 13 lutego 2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej”** informujemy, iż do zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

Pytanie 1
Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń o konstrukcji ze stali nierdzewnej o przekroju 80 x 80mm.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt. 3.1, str. 3) Zamawiający dopuszcza:
„W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie zabawowe mniejsze lub większe o 15 % od urządzenia referencyjnego ale o wymiarach pozwalających na prawidłowe posadowienie go z zachowaniem strefy upadku wynikającej z norm rodziny PN-EN 1176:2009 oraz umiejscowienie na placu zabaw w miejscu przewidzianym w projekcie bez konieczności zmiany wymiarów i kształtu całego placu zabaw. Wszystkie urządzenia na placu zabaw mają zachować swoje pierwotne lokalizacje.”
Zamawiający dopuszcza urządzenia oraz zestawy o innych przekrojach konstrukcyjnych zgodnie z ww. równoważnością pod warunkiem, że urządzenia oraz zestawy posiadają właściwe atesty i dopuszczenia.

W zakresie zamiany materiału:
Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 4 do SIWZ (dokumentacja projektowa) w punkcie 5.2. Ogólne parametry urządzeń placu zabaw – Konstrukcja urządzeń i zestawów, dopuszcza aby konstrukcja urządzeń oraz zestawów zabawowych była wykonana ze stali nierdzewnej:

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-28 14:05:36

Było: ”założono konstrukcję z malowanego proszkowo profilu aluminiowego nie mniejszego niż 9,0cm x 9,0cm z technicznym wzmocnieniem wewnątrz. Profil musi posiadać zaokrąglone krawędzie. Dopuszcza się malowany proszkowo aluminiowy profil okrągły z technicznym wzmocnieniem wewnątrz o średnicy nie mniejszej niż 9,0cm.”
Jest: założono konstrukcję z malowanego proszkowo profilu aluminiowego z technicznym wzmocnieniem wewnątrz oraz profilu ze stali nierdzewnej nie mniejszego niż 9,0cm x 9,0cm. Profile muszą posiadać zaokrąglone krawędzie. Dopuszcza się malowany proszkowo aluminiowy profil okrągły z technicznym wzmocnieniem wewnątrz oraz profil ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 9,0cm.

Pytanie 2:
W SIWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał Zestaw linowy do wspinania – 1sz., projekt obejmuje 2szt.
Proszę o sprecyzowanie ile oraz które z zestawów linowych do wspinania jest wymagany przez zamawiającego.
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt. 3.1, str. 3):
Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu zestawu linowego do wspinania (M) – 1szt.

Pytanie 3:
Czy przedmiotem zamówienia są: stół do ping-ponga, urządzenia fitness, ławko-stół?
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt. 3.1, str. 3):
Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu: stołu do ping- ponga (w dokumentacji projektowej pojawia się także jako stół do tenisa (K) - 1szt.), urządzeń fitness (odwodziciel, biegacz, steper (S) – 1szt., wyciskanie siedząc, wyciąg górny (T) - 1szt.), ławko-stół (ławostół (O) – 2szt.).

Pytanie 4:
Czy Zamawiający uzna zastosowanie w konstrukcji urządzeń profil stalowy, ocynkowany ogniowo oraz pomalowany proszkowo farbami poliestrowymi do warunków zewnętrznych, nie mniejszego niż 9,0cm x 9,0cm, zamiast profilu aluminiowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w konstrukcji urządzeń oraz zastawów zabawowych profili stalowych ocynkowanych ogniowo oraz pomalowanych proszkowo farbami poliestrowymi do warunków zewnętrznych, nie mniejszych niż 9,0cm x 9,0cm.

Pytanie 5:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Wymagane jest wykonanie: - maksymalnie dwóch robót związanych z budową/rozbudową/ remontem

TYCHY DOBRE MIEJSCE

placu zabaw lub siłowni plenerowej o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł brutto.
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wykazując roboty budowlane o wartości 140 000,00 zł netto (realizowane jako podwykonawca bez doliczania podatku VAT z tzw. odwróconym VAT) zostanie uznany warunek posiadanego doświadczenia jako spełniony?

Odpowiedź:
Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pkt. 6. Warunki udziału w postępowaniu, podpunkt 6.1.2 c (str. 5) Zdolności techniczne lub zawodowe.
Było: Wymagane jest wykonanie:
- maksymalnie dwóch robót związanych z budową / rozbudową / remontem placu zabaw lub siłowni plenerowej o łącznej wartości robót minimum **150 000,00zł brutto**.
Jest: Wymagane jest wykonanie:
- maksymalnie dwóch robót związanych z budową / rozbudową / remontem placu zabaw lub siłowni plenerowej o łącznej wartości robót minimum **140 000,00zł brutto.**

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. **Nowy termin składania ofert: 26.02.2019 r. godz. 10:15; nowy termin otwarcia ofert: 26.02.2019 r. godz. 10:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają punkty 13.8, 14.1 i 14.3 SIWZ w zakresie dat.

Informujemy, iż stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej www.umtychy.pl

Z poważaniem

Prezydent Miasta Tychy
mgr inż. Andrzej Dziuba

sporządziła: Anna Wysocka

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a

TYCHY DOBRE MIEJSCE