



GMINA MIASTA TYCHY

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PZP.271.25.2019.AW

Tychy, 24 maja 2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont wodnego placu zabaw**” informujemy, iż do zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Zamawiającego przedmiotowego zapytania ofertowego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wykonania na przedmiotowym obiekcie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. W dokumentacji projektowej została opisana nawierzchnia polimocznikowa – jednak z uwagi na to, że jest to produkt rzadko spotykany na tego typu obiektach obawiamy się, iż może nie spełnić wymagań stawianych przez Zamawiającego, ponadto ilość firm, które mogą podjąć się tego zadania jest znacznie ograniczona – co powoduje utrudnienie konkurencyjności i uniemożliwia zaoferowanie optymalnej ceny pozwalającej wykonać przedmiotową realizację. Nawierzchnie bezpieczne spełniają wszystkie kryteria postawione przez Państwa jako inwestora i z powodzeniem są stosowane na tego typu obiektach od kilku lat. Jako długoletni wykonawca nawierzchni poliuretanowych deklarujemy, że wykonanie takiej nawierzchni będzie równoważne zaprojektowanemu rozwiązaniu, a będzie korzystne cenowo oraz zapewni taką samą rolę jak produkty polimocznikowe. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w wykonaniu minimum 1 roboty obejmującej wykonanie nawierzchni poliuretanowo – gumowej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni polimocznikowej opisanej w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ na nawierzchnię poliuretanową. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Informujemy, iż stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej www.umtychy.pl

Z poważaniem

Naczelnik

Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Jan Cofała

sporządziła: Anna Wysocka

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a