MSZ
2024 -10- 07

Katowice, dn. 04 października 2024 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478515000, fax. 328327015

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
2024 -10- 04
P 74044
Sdz. 8508 Podpis

WPZ.0761.35.2024.JG

Urząd Miasta Tychy
43-100 Tychy
al. Niepodległości 49

OPINIA

W związku z wystąpieniem z dnia 18 września 2024 roku znak: GWP.671.6.2024.MSZ o wydanie opinii w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54) dotyczącymi lokalizacji inwestycji od obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

opiniuję negatywnie

inwestycję towarzyszącą pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi" przy ul. Kopernika w Tychach, na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb Tychy, z uwagi na brak zawarcia w udostępnionej do wglądu dokumentacji informacji na temat wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, brak wskazania pojemności przeciwpożarowego zbiornika wodnego, stanowiącego zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, lub innych alternatywnych źródeł, o których mowa rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Z poważaniem

podpisał elektronicznie:
ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
/–/
st. bryg. mgr inż. Arkadiusz KRZEMIŃSKI

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a./WPZ.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach
40-042 Katowice
Wita Stwosza 36

Katowice, 2024-10-04

WPZ.0761.35.2024.JG

OPINIA

Opinia Tychy ul. Kopernika

W załączniku przesyłam opinię

Załączniki:

1. Opinia negatywna Tychy ul. Kopernika.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2024-10-04T09:56:44.929Z
Podpis elektroniczny