

**UCHWAŁA NR XXIV/428/26
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662), w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Uznać skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach za bezzasadną.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Tychy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy, upoważniając go do zawiadomienia Skarżącej o treści rozstrzygnięcia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Uzasadnienie:

(Uchwała Nr XXIV/428/26)

Do Rady Miasta Tychy wpłynęła skarga z dnia 18 maja 2025 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.

W treści skargi Skarżąca podniosła zarzuty dotyczące odłączenia Szkoły od centralnego ogrzewania przez Dyrektora, co w konsekwencji spowodowało wychłodzenie pomieszczeń szkolnych, w tym lokalu mieszkalnego, który zajmuje.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor za pismem z dnia 8 czerwca 2026 r. złożył obszerne wyjaśnienia, w których podniósł, iż praca węzła cieplnego każdorazowo dostosowywana jest do warunków pogodowych, dodatkowo wskazał, iż odczucia dotyczące temperatury przez Skarżącą są subiektywne i nie zostały potwierdzone żadnymi pomiarami.

Po analizie dokumentacji należy wskazać, iż okres funkcjonowania centralnego ogrzewania w placówce jest dostosowywany elastycznie do bieżących warunków pogodowych. Dyrekcja kieruje się zarówno koniecznością zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu, jak i dbałością o dyscyplinę budżetową oraz kwestie ekonomiczne (czego dowodem było m.in. ponowne uruchomienie CO podczas chłódów w maju 2025 roku).

W toku postępowania wyjaśniającego nie znaleziono obiektywnych dowodów ani potwierdzenia dla twierdzenia Skarżącej, jakoby temperatura w pomieszczeniach w porze nocnej spadała poniżej 10°C.

Jednocześnie, do Dyrekcji szkoły nie wpłynęły żadne inne skargi ani zgłoszenia od rodziców, uczniów czy personelu odnośnie do niewłaściwej temperatury w salach lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć.

Dyrektor szkoły podjął formalne kroki w celu systemowego rozwiązania problemu niezależnego ogrzewania lokalu mieszkalnego – zwrócił się do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (MZBM) w Tychach oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej (PEC) w Tychach z wnioskiem o wypracowanie stosownych rozwiązań technicznych i zaangażowanie się w tę sprawę.

Stosownie do treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania Skarżącego.

Podsumowując - wzięwszy pod uwagę powyższe ustalenia poczynione w ramach postępowania wyjaśniającego oraz stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Tychy postanawia jak w sentencji uchwały.